

**Информация об устранении выявленных нарушений
в МДБОУ Детский сад №24**

Название учреждения	№ и дата предписания	Нарушение	Сроки исполнения	Примечание
МДБОУ «Детский сад № 24»	№ 49 13.04. 2023 г.	<p>п. 2.2.4 – на территории детского сада покрытие дорожек имеет дефекты, твердое покрытие неровное, с выбоинами и повреждениями</p> <p>п. 2.5.2, 2.5.3. – здание прачечной находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, стены и пол неровные, имеются трещины, штукатурка рыхлая, поражена грибком, осыпается, кафельная плитка с трещинами, внутренняя отделка нуждается в ремонте</p> <p>п. 2.8.1 – измеренные уровни освещенности в групповой и спальней разновозрастной группы не соответствует гигиеническим нормативам</p>	<p>До 25.10. 2023 года</p> <p>До 25.10. 2023 года</p> <p>До 25.10. 2023 года</p>	<p>План ремонтных работ на 2024 год</p> <p>План ремонтных работ на 2024 год</p> <p>Запланировано на июль 2023года</p>

Заведующая
МДБОУ «Детский сад 24»



О.Ю.Поплавская