

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

возможности устройства пандуса для маломобильных групп населения к зданию МДБОУ «Детский сад №24», расположенном по адресу: поселок Колос, улица Первомайская, 3.

Муниципальным предприятием Красноармейского района «Архитектурно-градостроительный центр» произведено обследование земельного участка и здания МДБОУ «Детский сад №24» на предмет возможности строительства пандуса для маломобильных групп населения.

В результате обследования установлено:

- у входной калитки с левой стороны на высоте 0,8 м от земли расположена кнопка вызова сотрудника для маломобильных групп населения;
- высота цоколя здания – 0,45 м;
- ширина проема входной двери – 0,8 м;
- размеры крыльца, входной площадки, входной двери и тамбура не удовлетворяют требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Устройство пандуса согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» без реконструкции входной части здания нецелесообразно.

Директор МП КР «Архитектурно-градостроительный центр»

Инженер



Handwritten signature

Н.Д.Остахова

М. Н. Комаревцева